

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.1229

Certificate

Revisão: 00

Review

Solicitante:

Applicant

**ELÉTRICA DANÚBIO IND. E COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. –
SIL FIOS E CABOS
Rua Barão de Penedo, 319 – Cumbica
07222-015 – Guarulhos – SP
CNPJ: 61.310.256/0001-90**

Fabricante:

Manufacturer

**ELÉTRICA DANÚBIO IND. E COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. –
SIL FIOS E CABOS
Rua Barão de Penedo, 319 – Cumbica
07222-015 – Guarulhos – SP
CNPJ: 61.310.256/0001-90**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não Aplicável.

Modelo de Certificação:

Certification Model

**Modelo 5 de certificação de produto conforme determina o documento
702-CRC-006, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica
iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria
de fábrica e ensaios parciais conforme definido no 702-CRC-006.**

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

NBR 7286:2015; 702-CRC-006.

Produto:

Product

**Cabo Flexível de Potência – Cobre; HEPR; PVC ST-2
0,6/1 kV - Classes 4 e 5**

Certificação por Família.

Emissão e Validade:

Issued and Validity

Emissão em: 31/10/2025.

Este certificado é válido de: 31/10/2025 até 31/10/2027.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of the maintenance activities in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme.



Igor Moreno
Local Field Manager



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 31.10.2025 21:07:31 +0000

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.1229

Certificate

Revisão: 00

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	SIL	Cabo Flexível SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C Seção: 1x1,5 mm ² a 1x6 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre; HEPR; PVC ST-2 – 0,6/1 kV - Classe 4 Seção: 1x1,5 mm ² a 1x6 mm ²	Não Existente.
2	SIL	Cabo Flexível SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C Seção: 1x10 mm ² a 1x300 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre; HEPR; PVC ST-2 – 0,6/1 kV - Classe 5 Seção: 1x10 mm ² a 1x300 mm ²	Não Existente.
3	SIL	Cabo Flexível SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C Seção: 2x1,5 mm ² a 2x6 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre; HEPR; PVC ST-2 – 0,6/1 kV - Classe 4 Seção: 2x1,5 mm ² a 2x6 mm ²	Não Existente.
4	SIL	Cabo Flexível SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C Seção: 2x10 mm ² a 2x50 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre; HEPR; PVC ST-2 – 0,6/1 kV - Classe 5 Seção: 2x10 mm ² a 2x50 mm ²	Não Existente.
5	SIL	Cabo Flexível SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C Seção: 3x1,5 mm ² a 3x6 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre; HEPR; PVC ST-2 – 0,6/1 kV - Classe 4 Seção: 3x1,5 mm ² a 3x6 mm ²	Não Existente.
6	SIL	Cabo Flexível SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C Seção: 3x10 mm ² a 3x120 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre; HEPR; PVC ST-2 – 0,6/1 kV - Classe 5 Seção: 3x10 mm ² a 3x120 mm ²	Não Existente.
7	SIL	Cabo Flexível SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C Seção: 4x1,5 mm ² a 4x6 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre; HEPR; PVC ST-2 – 0,6/1 kV - Classe 4 Seção: 4x1,5 mm ² a 4x6 mm ²	Não Existente.
8	SIL	Cabo Flexível SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C Seção: 4x10 mm ² a 4x120 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre; HEPR; PVC ST-2 – 0,6/1 kV - Classe 5 Seção: 4x10 mm ² a 4x120 mm ²	Não Existente.
9	SIL	Cabo Flexível SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C Seção: 5x1,5 mm ² a 5x25 mm ²	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST-2 – 0,6/1 kV - Classe 5 Seção: 5x1,5 mm ² a 5x25 mm ²	Não Existente.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/112045814648839714>



TÜVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.1229

Certificate

Revisão: 00

Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil LTDA.

BR2433I4 002 de 15/03/2024;

BR24QZ92 001 de 25/11/2024;

BR25IG4B 001 de 26/05/2025;

BR25DA0N 001 de 09/10/2025.

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda

10060525 de 20/05/2025;

2508096-2/009 de 22/09/2025.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

40-2025-07-001265-G001 de 05/08/2025.

Especificações:

Description

Não aplicável.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P01340966.

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 31/10/2025

Review

Recertificação. Este certificado cancela e substitui o certificado de origem nº TÜV 23.1010.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/112045814648839714>